



SAPAR  
Monsieur AUGE  
Z.A. La Bauve  
77109 - MEAUX Cedex

N/Réf. 0890/DP/SD

Fax. 01 64 36 55 38

Maisons-Alfort, le 8 octobre 2001

Monsieur,

Vous avez sollicité l'avis du CTSCCV sur les techniques réparatrices mises en œuvre dans la consolidation des panneaux isolants constituant les cloisons de vos ateliers de production.

Nous vous confirmons que la technique consistant à enfermer des particules de panneaux détériorés dans des banquettes peut révéler la présence résiduelle d'une pollution microbienne non maîtrisée et non nettoyable. Cette technique n'apporte pas la sécurité alimentaire dans les locaux de production. Le principe de précaution ne permet pas de retenir la mise en œuvre de cette technique.

Restant à votre disposition pour toute précision complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

D. PEYRAUD  
Directeur Général