

**André
MICAL**

Ingénieur E.C.A.M. et E.S.S.A.
Ingénieur Européen (EUR ING)
CONSULTANT
Expert près la Cour d'Appel de Paris
Membre de l'Association Française d'Arbitrage



SAPAR
9 RUE SAINT CHRISTOPHE
77100 MEAUX


Paris, le 2 avril 2007

DOSSIER PLASTEUROP

PRELIMINAIRE

Suite à la demande de renseignements que vous m'avez transmise concernant le sinistre seriel PLASTEUROP, je peux effectivement vous apporter certaines réponses car toutes les procédures judiciaires qui s'y rapportaient ont été plaidées, je précise que les réponses ci-dessous ne constituent en aucune façon une prise de position personnelle. Celles-ci ne font que relater la réalité historique des opérations qui ont été entreprises durant ce sinistre, les constats techniques des laboratoires, les déclarations des intervenants et des experts ne peuvent néanmoins être annexés à cette note.

Les réponses fournies sont basées sur une expérience de plus d'une dizaine d'années d'étude de ce seriel. De nombreux rapports de laboratoires transmis à l'ensemble des parties viennent confirmer sur le plan technique l'exactitude de celles-ci.

André MICAL
Expert 

8 - LES PANNEAUX PLASTEUROP, DE PAR LEUR ETAT DETERIORE, ONT-ILS
CONTRIBUE A LA PROPAGATION DU FEU QUI A SINISTRE MON BATIMENT
INDUSTRIEL SITUE A MEAUX LE 21 FEVRIER 2000 ?

Les panneaux sinistrés de SAPAR sont du type M4, agrément du CSTB n°2/90-96.

Le polyuréthane de ces panneaux, si les parements sont endommagés (acier galvanisé ou polyester) n'est plus protégé, l'incendie se propage beaucoup plus rapidement avec le polyuréthane mis à nu. Ces conclusions techniques de l'expert VAREILLES (ci-jointes) sont donc particulièrement pertinentes. L'ouverture éventuelle des portes des locaux n'a pu que favoriser la propagation du sinistre.

Le responsable panneau composite du CSTB nous a confirmé l'inflammabilité de ces panneaux type M4, surtout lorsqu'ils sont détériorés, c'est ce qui est précisé dans le rapport de Monsieur VAREILLES et de l'incendie de l'ensemble de la fromagerie MAURIAC, avec le même type de panneau (extrait de presse ci-joint).

